

生产安全事故防范和整改措施落实情况 检查评估表

事故名称：2023 年临县临泉镇湫河花园“5·7”较大火灾事故 时间：2024 年 6 月 16 日

序号	评估项目	事故责任者	违法行为或整改措施	处理意见及责任单位	落实情况	存在问题及原因	备注
1	刑事责任追究	马累平	工程重大安全事故罪；重大责任事故罪	移送司法机关	(2024)晋 1124 刑初 15 号刑事判决书；有期徒刑六年，有期徒刑六年，	2024 年 8 月 6 日作出判决并送达被告人后，被告人马累平提出上诉，本案现处于二审审理中，一审判决结果未生效。	调查报告中建议处理 9 人实际处理 9 人
		马玉平	工程重大安全事故罪	移送司法机关	(2024)晋 1124 刑初 15 号刑事判决书；有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。		
		樊春平	工程重大安全事故罪	移送司法机关	(2024)晋 1124 刑初 15 号刑事判决书；有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元		
		刘小军	工程重大安全事故罪	移送司法机关	(2024)晋 1124 刑初 15 号刑事判决书；有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。		
		贺建军	工程重大安全事故罪	移送司法机关	(2024)晋 1124 刑初 15 号刑事判决书；有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。		
		高海军	工程重大安全事故罪	移送司法机关	(2024)晋 1124 刑初 15 号刑事判决书；有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。		
		陈金枝	工程重大安全事故罪	移送司法机关	(2024)晋 1124 刑初 15 号刑事判决书；有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。		
		尚国鹏	重大责任事故罪	移送司法机关	(2024)晋 1124 刑初 15 号刑事判决书；有期徒刑一年一个月		
		张春顺	重大责任事故罪	移送司法机关	(2024)晋 1124 刑初 15 号刑事判决书；有期徒刑一年一个月		
2	党纪政务处分	赵鹏鸿	履职不力	移送纪委监委	临纪[2023]109 号：党内警告	已全部落实	调查报告中建议处理 13 人实际
		高建全	违反工作纪律	移送纪委监委	临纪[2023]113 号：党内警告		
		高云峰	违反工作纪律	移送纪委监委	临纪[2023]114 号：党内警告		
		张亮亮	违反工作纪律	移送纪委监委	临纪[2023]117 号：党内警告		
		王伟	违反工作纪律	移送纪委监委	临纪[2023]118 号：党内警告		
		苗彦峰	监督指导不力	移送纪委监委	吕纪监一函[2023]12 号：诫勉谈话		
		张向阳	监督指导不力	移送纪委监委	吕纪监一函[2023]12 号：诫勉谈话		
		白轩育	监督指导不力	移送纪委监委	吕纪监一函[2023]12 号：诫		

		委	勉谈话		处理 13 人
刘建平	监督指导不力	移送纪委监 委	吕纪监一函[2023]12号: 诫 勉谈话		
张积赞	监督指导不力	移送纪委监 委	吕纪监一函[2023]12号: 批 评教育		
秦天荣	指导不力	移送纪委监 委	吕纪监一函[2023]12号: 谈 话提醒		
高云林	指导不力	移送纪委监 委	吕纪监一函[2023]12号因 此前在其他违纪问题被立 案审查, 已将其违纪问题转 第七审查调查室一并处理		
刘海生	指导不力	移送纪委监 委	吕纪监一函[2023]12号: 谈 话提醒		
薛原平	履职不力	移送纪委监 委	临纪函[2023]15号: 党内严 重警告; 降低岗位等级		
高晓冰	履职不力	移送纪委监 委	临纪函[2023]15号: 党内严 重警告		
张建龙	履职不力	移送纪委监 委	临监[2023]43号: 政务撤职		
蔚彩莲	履职不力	移送纪委监 委	临监[2023]44号、临纪 [2023]112号: 政务撤职、 党内严重警告		
李卫平	违反工作纪律	移送纪委监 委	临纪[2023]110号: 党内警 告		
王安卫	违反工作纪律	移送纪委监 委	临纪[2023]111号: 党内严 重警告		
赵平	违反工作纪律	移送纪委监 委	临纪[2023]115号: 党内严 重警告		
李云峰	违反工作纪律	移送纪委监 委	临纪[2023]116号: 党内严 重警告		
李琦	监督指导不力	移送纪委监 委	吕纪监一函[2023]12号: 党 内警告处分		
赵如宁	监督、督促指导不力,	移送纪委监 委	吕纪监一函[2023]12号: 党 内警告处分		
王犁青	监督指导不力	移送纪委监 委	吕纪监一函[2023]12号: 党 内警告处分		
曹明明	监督指导不力	移送纪委监 委	吕纪监一函[2023]12号: 党 内警告处分		
冯丕胜	监督指导不力	移送纪委监 委	吕纪监一函[2023]12号: 党 内警告处分		
苗彦峰	监督指导不力	移送纪委监 委	吕纪监一函[2023]12号: 诫 勉谈话		
张向阳	监督指导不力	移送纪委监 委	吕纪监一函[2023]12号: 诫 勉谈话		
白轩育	监督指导不力	移送纪委监 委	吕纪监一函[2023]12号: 诫 勉谈话		
刘建平	监督指导不力	移送纪委监 委	吕纪监一函[2023]12号: 诫 勉谈话		
张积赞	监督指导不力	移送纪委监 委	吕纪监一函[2023]12号: 批 评教育		
秦天荣	指导不力	移送纪委监 委	吕纪监一函[2023]12号: 谈 话提醒		
高云林	指导不力	纪委监委另 案处理	吕纪监一函[2023]12号因 此前在其他违纪问题被立 案审查, 已将其违纪问题转 第七审查调查室一并处理		
刘海生	指导不力	移送纪委监	吕纪监一函[2023]12号: 谈		
				调查报告外追加处理 18 人	

				委	话提醒		
		王少利	涉嫌严重违纪违法	主动投案	吕纪监一函[2023]12号:留置		
		郭奇	涉嫌违纪违法	纪委监委另案处理	吕纪监一函[2023]12号:留置		
		赵贵生	涉嫌违纪违法	纪委监委另案处理	吕纪监一函[2023]12号:留置		
3	行政处罚	山西日高公司、新盛建设监理公司、金峰建设公司和生旺消防工程公司	出借公司资质随意挂靠	临县综合执法局已对以上公司立案调查,目前还未办结行政处罚。因城区执法机构改革,各项工作机制、制度需要完善,致使该项工作进展滞后。	目前正在走程序办理中		
4	其他处理						
5	事故防范和整改措施		县委县政府: 1. 强化对消防工作的考核, 出台了《临县安全生产和消防工作责任考核实施办法》(临办发(2023)14号)。完善党政领导干部安全生产责任制, 出台了《县委常委和县长、副县长安全生产职责清单和2024年安全生产重点工作任务清单》。2. 开展了高层建筑消防安全隐患大排查大整治行动、高层建筑电气、消防安全隐患整治攻坚行动, 印发了《临县高层建筑电气、消防安全隐患整治攻坚工作实施方案》和《全县高层建筑消防安全隐患大排查大整治工作方案》, 共排查发现安全隐患4077条, 已全部整改。2. 强化宣传教育, 制定印发了《临县消防安全知识普及长效机制》(临政办函(2023)53号)、《临县人民政府办公室关于常态化开展消防安全培训的通知》(临政办函(2024)8号)《临县安全生产委员会办公室关于开展2024年全县“安全生产月”活动的通知》(临安委办发(2024)37号)。3. 经排查, 湫河花苑消防安全隐患共11条, 已全部完成整改。 县住建局: “铜换铝”方面, 涉及的21个项目26栋楼, 已全部整改完成。以(临房发(2023)5号)开展了住建领域物业安全隐患排查整治工作, 制定了《临县住宅小区物业企业退出暂行规定》。共计督促检查了4次, 排查并整改了安全隐患。 县消防大队: 1. 共招录85名消防协管员, 分配至消防安全管理中心和各乡镇消防工作所。2023年9月, 一台6吨水罐消防车投入执勤; 2024年2月, 一台53米云梯车消防车投入执勤。我县应建市政消火栓178个, 完整好用178个。2. 常态化开展全民安全大培训, 以煤矿、人员密集场所等重点行业领域, 共开展培训20余场次, 培训人数约15000余人。针对消防安全重点单位消防安全责任人、高层民用建筑业主、消防救援大队干部等重点人群开展消防安全千人大培训活动, 全县共培训200余人。3. 普及消防安全知识。集中开展演练, 以消防知识讲座、消防逃生演练、行业应急演练开展了不少于20场安全生产、消防应急演练, 消防知识讲座, 参演人数达到了10000余人。结合“119消防宣传月”, 定制10000余份消防宣传物品、印制各类场所宣传资料60000张, 开展“119”消防安全宣传月主题活动。				

附件 1

生产安全事故防范和整改措施落实情况
检查评估表

事故名称： 吕梁汾阳钟楼佳苑小区 7 号楼 “5·8” 较大火灾事故 时间：2024 年 6 月 16 日

序号	评估项目	事故责任者	违法行为或整改措施	处理意见及责任单位	落实情况		存在问题及原因	备注
1	刑事责任追究	武德林	重大责任事故罪	移送人民检察院审查起诉	山西省汾阳市人民法院刑事判决书（2023）晋1182刑初166号	有期徒刑二年，缓刑三年		
		杜海义			有期徒刑一年六个月，缓刑二年			
		张志云			有期徒刑一年六个月，缓刑二年			
		张毓军			有期徒刑一年六个月，缓刑二年			
		何云青			有期徒刑一年，缓刑一年六个月			
		张伟			有期徒刑一年，缓刑一年六个月			
		王永斌			有期徒刑一年，缓刑一年六个月			
2	党纪政务处分	田伟	违反工作纪律，未正确履职	汾阳市纪委监委	汾纪〔2023〕99号：党内警告处分			调查报告中建议处理 1 2
		郭来荣	违反工作纪律，未有效督促指导整改火灾隐患		汾纪〔2023〕100号：党内警告处分			
		袁文斌	违反工作要求，督促整改消防安全违法行为和消除火灾隐患不力		汾监〔2023〕17号：政务记过处分			
		张耀宏	违反工作纪律，对钟楼佳苑小区长期存在的消防安全隐患督促整改不力		汾纪〔2023〕96号：党内警告处分			
		田志成	违反工作纪律，未对钟楼佳苑物业履行消防安全责		汾纪〔2023〕95号：党内严重警告处分			

			任进行有效监管				人已落实处理 12人
		赵军	违反工作纪律，未正确履职		汾纪〔2023〕97号：党内警告处分		
		高斌	违反工作纪律，对辖区组织开展消防安全隐患排查整治工作安排部署不到位，督促指导社区居委会和物业管理企业对住宅小区消防安全隐患排查不力，推动整改消防安全隐患不及时		汾纪〔2023〕90号：诫勉处理		
		张强	违反工作纪律，对辖区内小区物业履行消防安全责任监管不力，消防隐患排查不实不细，问题整改跟踪问效不到位，对社区民警履职情况管理不到位		汾纪〔2023〕92号：诫勉处理		
		郭兆杰	履职不到位		批评教育组织处理		
		马文	监管不力		吕纪办函〔2023〕131号：诫勉谈话		
		武胜强	督促指导不力		吕纪办函〔2023〕131号：批评教育		
		靳学强	涉嫌严重违纪违法		吕纪办函〔2023〕131号：留置		
		王健	违反工作纪律，未安排对辖区内建设工程消防设计进行审核、验收	汾阳市 纪委监委	汾纪〔2023〕98号：党内警告处分		事故调查报告外
		武泽勇	违反工作纪律，未按规定对钟楼佳苑小区三组团七号楼工程质量进行监督检查	汾阳市 纪委监委	汾纪〔2023〕93号：党内警告处分		
		白文山	违反工作纪律，未按规定对钟楼佳苑小区三组团七号楼工程质量进行监督检查	汾阳市 纪委监委	汾纪〔2023〕94号：党内警告处分		
		许建槐	违反工作纪律，对	汾阳市	汾纪〔2023〕91号：诫勉处理		

			分管工作督促指导不到位,汾阳市建筑工程质量监督站履职情况管理不到位,未安排对钟楼佳苑小区7号楼工程质量进行监督检查	纪委监委			另追加处理4人
3	行政处罚	山西杰兴源建设工程有限公司	出借公司资质随意挂靠	汾阳市政府	汾阳市住房和城乡建设局已函告交城县住房和城乡建设管理局		
4	其他处理						
5	事故防范和整改措施		1.健全完善长效机制,压紧压实责任链条 “5.8”火灾事故后,我市制定印发了《汾阳市加强建筑领域安全监管工作方案(试行)》(汾政办发(2023)21号),明确了建筑领域自然资源、行政审批、住建、供水供电、开发区等12个部门和属地镇(街道)安全监管职责,建立了网格巡查、项目风险告知、巡查督查等工作制度,进一步健全完善了安全责任体系,实现建筑领域安全生产监管责任横向到边、纵向到底的全链条监管责任体系。 2.深刻汲取事故教训,举一反三排查整治 为深刻汲取事故教训,我市先后召开建筑领域安全生产大排查大整治专项行动部署会议、高层建筑消防安全隐患大排查大整治工作会议,高层建筑安全隐患整改推进会议;制定印发了《关于开展全市高层建筑安全隐患大排查大整治的通知》(汾办函(2023)16号)、《全市高层建筑安全隐患大排查大整治工作方案》(汾安办(2023)33号)、《全市消防安全排查整治行动方案》(汾安委字(2023)12号)、《汾阳市安全生产大排查大整治大提升专项行动方案》(汾安委字(2023)13号)、《汾阳市高层建筑消防安全隐患排查整治督导工作方案》(汾高层消防整治办(2023)1号)、《关于全市高层建筑电气安全隐患整治工作实施方案》(汾高层消防整治办(2023)86号)等专项行动文件,对全市范围内投入使用的高层建筑,重点是居民小区、中小学、医疗机构、宾馆饭店、商场等人员密集场所进行全面排查和整治,成立了由包联乡镇(街道)的市级领导牵头、有关部门、镇(街道)工作人员为成员的包保高层住宅小区工作组,网格化管理推进全覆盖排查整治工作。 3.强化安全宣传教育,增强公众安全意识 我市充分利用“5·12”“6·16”“11·9”等重点时段,组织市安委会各成员单位、镇(街道)开展安全生产、消防、防灾减灾、应急救援逃生等知识宣传,通过现场设置咨询台、发放宣传资料,在市融媒体中心设置安全知识专栏、组织各小区物业在电梯等显著位置设置电子屏、微信公众号、移动大数据等方式等推送、播放安全、消防等				

		自救互救知识，增强公众安全意识。 4. 强化追责问责处置，营造安全高压态势 火灾事故发生后，我市立即召开安全生产例会和警示教育会，在会上住建、太和桥街道等相关部门做了深刻检讨，并做出承诺和下一步工作计划。同时，纪委监委、公安等部门也参与了事故追责问责工作，对事故涉及人员进行了党纪政纪处分，后续也对“铜电缆换铝电缆”整改不力的问题进行了处置和问责，有力的推动了问题整改和防范措施的落实。		
--	--	--	--	--