

吕梁市行政审批服务管理局文件

吕审批发〔2024〕41号

吕梁市行政审批服务管理局 关于山西千岁觉城康养文旅综合小镇 35kV 输变电工程项目（线路部分）核准的批复

交城县能源局：

报来《关于山西千岁觉城康养文旅综合小镇 35kV 输变电工程项目（线路部分）核准的申请》（交能源字〔2024〕8号）及有关材料收悉。根据《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》（山西省人民政府令第258号）《山西省政府核准的投资项目目录（2017年本）》（晋政发〔2017〕26号）文件精神，结合山西华咨城乡发展规划设计有限公司对该项目评估意见报告（山西华咨〔2024〕0123号），经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、千岁觉城康养文旅综合小镇建设项目是促进我市旅游产业发展的省重点工程，为保障该项目建成后的用电需求，同意山西千岁觉城康养文旅综合小镇 35kV 输变电工程项目（线路部分）申请报告。

二、项目单位为山西西流餐饮管理有限公司。

三、建设地点及线路走向：吕梁市交城县水峪贯镇、东坡底乡、庞泉沟镇，起点水峪贯镇 110KV 变电站，终点千岁 35KV 变电站（待建）。

四、建设性质：新建。

五、建设规模及主要内容：新建 35kV 输电线路 33.6km，其中架空线路 33.5km，电缆线路 0.1km。新建杆塔 107 基，其中直线塔 66 基，耐张及终端塔 41 基。

六、投资估算及资金来源：项目总投资 3705 万元，全部由企业自筹解决。

七、建设工期：12 个月。

八、核准该项目的相关文件分别是：山西省企业投资项目备案证千岁觉城康养文旅综合小镇建设项目（项目代码：2106-141122-89-01-164206）；国网山西省电力公司吕梁供电公司《关于山西千岁觉城康养文旅综合小镇新建 35kV 变电站接入系统方案的意见》（吕供电营销〔2022〕100 号）；吕梁市规划和自然资源局《关于山西千岁觉城康养文旅综合小镇 35kV 输变电工

程项目（线路部分）用地预审与选址意见书》（用字第141100202400001号）。

九、项目工程设计、建设及运行要满足国家环保标准，要采取有效措施降低能耗。在项目建设过程中，应严格执行《招标投标法》等有关法律法规和规章规定，认真组织项目的招标投标工作。

十、如需对本工程项目核准文件所规定的有关内容进行调整，请按照有关规定，及时以书面形式向我局提出调整申请，我局将根据项目具体情况，出具书面确认意见或者重新办理核准手续。

十一、本核准文件自印发之日起有效期限2年。在核准文件有效期内未开工建设，应在核准文件有效期届满前的30个工作日之前向我局申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设，也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

项目代码：2312-141100-89-01-502698


附件：吕梁市建设项目招标方案和不招标申请核准表 2024-5
号

吕梁市行政审批服务管理局

2024年1月17日

（此文主动公开）





抄送：市发改委、市能源局。

吕梁市行政审批服务管理局

2024 年 1 月 17 日印发

吕梁市建设项目招标方案和不招标申请核准表

项目代码：2312-141100-89-01-502698

核准号：2024--5 号

项目名称	山西千岁觉城康养文旅综合小镇 35kV 输变电工程项目（线路部分）				建设单位	山西西流餐饮管理有限公司	
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察	——	——	——	——	——	——	核准
设计	核准	——	核准	——	核准	——	——
建安工程	核准	——	核准	——	核准	——	——
监理	——	——	——	——	——	——	核准
设备	核准	——	核准	——	核准	——	——
其它	——	——	——	——	——	——	——
招标公告发布媒体		山西招投标网(http://www.sxbid.com.cn)					
核准意见： 一、该项目属于使用国有资金投资的关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目，国家规定必须进行招标。 二、该项目设计、建安工程、设备估算额已达到国家强制招标的规模 and 标准，建设单位必须委托招标代理机构公开招标。 三、该项目评标委员会专家必须在山西省评标专家库吕梁市终端抽取，否则评标无效。 四、该项目招标公告应在山西省招投标公共服务平台上发布，中标候选人也应在该平台公示。 五、建设单位和委托的招标代理机构应严格按照我局核准的招标方案进行招标。							