

# 吕梁市行政审批服务管理局文件

吕审批发〔2024〕269号

## 吕梁市行政审批服务管理局 关于中阳 100MW 风电项目核准的批复

中阳县汇合风电有限公司：

报来《关于中阳 100MW 风电项目核准的请示》（汇合〔2024〕001号）及有关材料收悉。根据《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》（山西省人民政府令第258号）《山西省政府核准的投资项目目录（2017年本）》（晋政发〔2017〕26号）文件精神，结合山西华咨城乡发展规划设计有限公司对该项目评估意见报告（山西华咨〔2024〕0704号），经认真研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为繁荣当地经济，加快中阳县风资源开发，原则同意中



阳 100MW 风电项目申请报告。

二、项目单位为中阳县汇合风电有限公司。

三、建设地点：山西省吕梁市中阳县武家庄镇和暖泉镇，项目风机、箱变、升压站建设在下列拐点坐标范围内：

拐点序号	经度	纬度
1	110° 58' 17"	37° 15' 25.1"
2	111° 05' 01"	37° 13' 51.5"
3	111° 07' 07"	37° 10' 56.2"
4	111° 02' 01"	37° 09' 15.3"
5	110° 56' 21"	37° 10' 21.6"

四、建设性质：新建。

五、建设规模及主要建设内容：规划容量 100MW 的风电场，拟安装 20 台单机容量 5000kW 的风力发电机组，新建一座 220kV 升压站。

六、总投资及资金来源：项目总投资 48498.11 万元。资金来源为企业自筹。

七、建设工期：12 个月。

八、核准该项目的相关文件分别是：山西省能源局《关于下达山西省 2021 年风电、光伏发电保障性并网年度建设计划的通知》（晋能源新能源发〔2021〕477 号）；吕梁市规划和自然资源局《关于中阳 100MW 风电项目用地预审与选址意见书》（用字第 141100202300008 号）。



九、项目单位要在项目开工前，依据相关法律法规办理规划许可、土地使用、临时用地、资源利用、安全生产、环评、用林等相关手续。项目单位要进一步优化设计，提高资源综合利用效率，从严控制建设用地规模，在施工过程中必须认真落实水土保持和生态环境保护措施，严格执行环境保护“三同时”制度，加强与地方政府及各部门沟通衔接，确保项目社会稳定风险总体可控。

十、如需对本工程项目核准文件所规定的有关内容进行调整，请按照有关规定，及时以书面形式向我局提出调整申请，我局将根据项目具体情况，出具书面确认意见或者重新办理核准手续。

十一、本核准文件自印发之日起有效期限2年。在核准文件有效期内未开工建设，应在核准文件有效期届满前的30个工作日之前向我局申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设，也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

项目代码：2304-141100-89-01-523208

附件：吕梁市建设项目招标方案和不招标申请核准表2024-38号

吕梁市行政审批服务管理局

2024年7月4日

行政审批专用章

(此件主动公开)



---

抄送：吕梁市发展和改革委员会，吕梁市能源局，吕梁市财政局，吕梁市规划和自然资源局，吕梁市生态环境局。

---

吕梁市行政审批服务管理局

2024年7月4日印发

---



# 吕梁市建设项目招标方案和不招标申请核准表

项目代码：2304-141100-89-01-523208

核准号：2024-38

项目名称	中阳 100MW 风电项目				建设单位	中阳县汇合风电有限公司	
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察	核准	---	核准	---	核准	---	---
设计	核准	---	核准	---	核准	---	---
建筑工程	核准	---	核准	---	核准	---	---
安装工程	核准	---	核准	---	核准	---	---
监理	核准	---	核准	---	核准	---	---
设备	核准	---	核准	---	核准	---	---
重要材料	---	---	---	---	---	---	---
招标公告发布媒体		山西招投标网 ( <a href="http://www.sxbid.com.cn">http://www.sxbid.com.cn</a> )					
<b>核准意见：</b> <p>一、该项目属于使用国有资金投资的关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目，国家规定必须进行招标。</p> <p>二、该项目勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理、设备估算额已达到国家强制招标的规模 and 标准，建设单位必须委托招标代理机构公开招标。</p> <p>三、该项目评标委员会专家必须在山西省评标专家库吕梁市终端抽取，否则评标无效。</p> <p>四、该项目招标公告应在山西省招投标公共服务平台上发布，中标候选人也应在该平台公示。</p> <p>五、建设单位和委托的招标代理机构应严格按照我局核准的招标方案进行招标。</p>							

