

吕梁市行政审批服务管理局文件

吕审批发〔2024〕316号

吕梁市行政审批服务管理局 关于柳林留誉镇 100MW 农光+储能发电项目 220kV 送出线路工程核准的批复

国能柳林新能源有限公司：

报来《关于核准国能柳林新能源有限公司柳林留誉镇 100MW 农光+储能发电项目 220kV 送出线路工程申请报告的请示》（国能柳林发字〔2024〕5 号）及有关材料收悉。根据《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》（山西省人民政府令第 258 号）《山西省政府核准的投资项目目录（2017 年本）》（晋政发〔2017〕26 号）文件精神，结合山西华咨城乡发展规划设计有限公司对该项目评估意见报告（山西华咨〔2024〕0801 号），经认真研究，现



就该项目核准事项批复如下：

一、柳林留誉镇 100MW 农光+储能发电项目已于 2021 年 11 月由柳林县行政审批服务管理局备案，为确保该电场建成后所发电量能够如期并网及时送出，原则同意柳林留誉镇 100MW 农光+储能发电项目 220kV 送出线路工程（项目代码：2406-141100-89-01-973704）。

二、项目单位为国能柳林新能源有限公司。

三、建设地点及线路走向：吕梁市柳林县、石楼县，起于柳林县留誉镇北侧 220kV 升压站，止于石楼县灵泉镇国网 220kV 灵泉变电站。

四、建设性质：新建。

五、建设规模及主要建设内容：新建单回 220kV 架空线路 20.96 千米，新建铁塔 55 基（柳林 29 基，石楼 26 基），对侧站的间隔设备安装。

六、总投资及资金来源：项目总投资 4775 万元，资金来源为企业自筹解决。其中，资本金 955 万元、占比 20%，银行贷款 3820 万元、占比 80%。

七、建设工期：12 个月。

八、核准该项目的相关文件分别是：山西省能源局《关于下达山西省 2021 年风电、光伏发电保障性并网年度建设计划的通知》（晋能源新能源发〔2021〕477 号）；吕梁市规划和自然资源局《关于柳林留誉镇 100MW 农光+储能发电项目 220kV 送出线路工程用地预审与选址意见书》（用字第 141100202400017 号）；吕梁市重大



决策社会稳定风险评估备案意见（吕稳评备〔2024〕12号）。

九、项目单位要在项目开工前，依据相关法律法规办理规划许可、土地使用、临时用地、资源利用、安全生产、环评、用林等相关手续。项目单位要进一步优化设计，提高资源综合利用效率，从严控制建设用地规模，在施工过程中必须认真落实水土保持和生态环境保护措施，严格执行环境保护“三同时”制度，加强与地方政府及各部门沟通衔接，确保项目社会稳定风险总体可控。

十、如需对本工程项目核准文件所规定的有关内容进行调整，请按照有关规定，及时以书面形式向我局提出调整申请，我局将根据项目具体情况，出具书面确认意见或者重新办理核准手续。

十一、本核准文件自印发之日起有效期限2年。在核准文件有效期内未开工建设，应在核准文件有效期届满前的30个工作日之前向我局申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设，也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

附件：吕梁市建设项目招标方案和不招标申请核准表2024-44号

吕梁市行政审批服务管理局

2024年8月5日

（此件主动公开）



抄送：吕梁市发展和改革委员会，吕梁市能源局。

吕梁市行政审批服务管理局

2024年8月5日印发



吕梁市建设项目招标方案和不招标申请核准表

项目代码：2406-141100-89-01-973704

核准号：2024-44

项目名称	柳林留誉镇 100MW 农光+储能发电项目 220kV 送出线路工程				建设单位	国能柳林新能源有限公司	
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察	核准	——	核准	——	核准	——	——
设计	核准	——	核准	——	核准	——	——
建筑工程	核准	——	核准	——	核准	——	——
安装工程	核准	——	核准	——	核准	——	——
监理	核准	——	核准	——	核准	——	——
设备	核准	——	核准	——	核准	——	——
重要材料	——	——	——	——	——	——	——
招标公告发布媒体		山西招投标网 (http://www.sxbid.com.cn)					
核准意见： 一、该项目属于大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的工程建设项目，根据有关规定，达到强制招标规模标准的各项建设内容均应进行招标。 二、同意建设单位提出的勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理、设备内容全部委托招标代理机构公开招标的申请。 三、该项目的招标公告和公示信息应在山西省招标投标公共服务平台上发布。 四、该项目应在山西省评标专家库抽取评标专家。							

