

吕梁市行政审批服务管理局文件

吕审批发〔2024〕522号

吕梁市行政审批服务管理局 关于山西吕梁文水马东 35kV 变电站 1#、2# 主变增容工程核准的批复

国网山西省电力公司吕梁供电公司：

报来《国网吕梁供电公司关于山西吕梁文水马东 35kV 变电站 1#、2#主变增容工程核准的请示》（吕供电发展〔2024〕321号）及相关材料收悉。根据《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》（山西省人民政府令第258号）《山西省政府核准的投资项目目录（2017年本）》（晋政发〔2017〕26号），经认真研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为满足文水马东 35kV 变电站周边居民用户煤改电用电



需求，同时增加该站出线承载能力，提高变电站供电可靠性，原则同意山西吕梁文水马东 35kV 变电站 1#、2#主变增容工程（项目代码：2411-141100-89-01-494138）。

二、建设地址：吕梁市文水县孝义镇马东变电站。

三、主要建设规模及内容：扩建文水马东 35kV 变电站。主变扩建为 $2 \times 20\text{MVA}$ ，本期一次建成；35kV 出线 4 回，本期 3 回；10kV 出线 16 回，本期一次建成；无功补偿 $2 \times 3006\text{kvar}$ ；配套建设相应的土建及通信、保护、计量等二次设备。

四、总投资及资金来源：项目总投资 1984 万元，资金来源全部为企业自筹。其中，资本金 396.8 万元、占比 20%，银行贷款 1587.2 万元、占比 80%。

五、建设工期：18 个月。

六、按照相关法律、行政法规的规定，核准项目的支持文件是：山西省能源局《关于将平右 500 千伏输变电工程等 177 项电网项目纳入山西省“十四五”电网规划的通知》（晋能源规发〔2024〕72 号）、国网吕梁供电公司《国网吕梁供电公司关于山西吕梁文水马东 35kV 变电站 1#、2#主变增容工程可行性研究报告的批复》（吕供电发展〔2024〕304 号）、《马东 35kV 变电站土地证》（0305001）、文水县重大决策社会稳定风险评估备案意见（文稳评备〔2024〕9 号）吕梁市人民政府办公室《关于完善电力协同保障机制和简化优化电网项目审批流程实施方案的通知》。



七、项目所需设备采购及建设施工等招标事项应按照《中华人民共和国招标投标法》和《山西省工程建设项目招标投标条例》等有关规定，严格执行批复的招标方案。

八、项目单位在项目开工建设前，应依据相关法律、行政法规规定，并根据项目实际涉及情况办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评、节能、取水等相关报建手续。未完成报建手续的，项目不得开工建设。项目单位要按照节能和环保有关标准要求，采取有效措施，确保各项能耗、排放等指标达到规定标准；要严格遵守安全生产有关法律法规和规程规范，落实安全生产主体责任和安全评价制度，做好安全生产“三同时”，保证项目建设和生产期间安全生产。

九、如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整变更，请按照有关规定，及时提出书面变更申请。我局将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

十、项目自本文件印发之日起2年未开工建设，需要延期开工建设的，企业应当在2年期限届满的30个工作日前，按规定向我局申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定执行。在2年期限内未开工建设也未按照规定申请延期，或者在同意延期的期限内未开工建设的，本核准文件自动失效。

十一、按照《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》等规定，企业应当通过在线平台如实报送项目开工建设、建设进度、



资金使用、竣工等基本信息。

附件：吕梁市建设项目招标方案和不招标申请核准表 2024-88 号

吕梁市行政审批服务管理局

2024 年 12 月 12 日

（此件主动公开）



抄送：吕梁市发展和改革委员会、吕梁市能源局，文水县能源局。

吕梁市行政审批服务管理局

2024 年 12 月 12 日印发



吕梁市建设项目招标方案和不招标申请核准表

项目代码: 2411-141100-89-01-494138

核准号: 2024--88

项目名称	山西吕梁文水马东 35kV 变电站 1#、2# 主变增容工程				建设单位	国网山西省电力公司 吕梁供电公司	
	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	委托招标	自行招标	公开招标	邀请招标	
勘察	——	——	——	——	——	——	核准
设计	——	——	——	——	——	——	核准
建安工程	核准	——	核准	——	核准	——	——
监理	——	——	——	——	——	——	核准
设备	——	——	——	——	——	——	——
重要材料	——	——	——	——	——	——	——
其他	——	——	——	——	——	——	——
招标公告发布媒体		山西招投标网(http://www.sxbid.com.cn)					
核准意见: 一、该项目属于关系社会公共利益、公众安全的能源基础设施项目, 根据有关规定, 达到强制招标规模标准的各项建设内容均应进行招标。 二、同意建设单位提出的建安工程内容全部委托招标代理机构公开招标的申请。同意建设单位提出的勘察、设计和监理内容不采用招标方式的申请。 三、该项目的招标公告和公示信息应在山西省招标投标公共服务平台上发布。 四、该项目应在山西省评标专家库抽取评标专家。 五、该项目应在招标公告发布 30 日前公开发布招标计划。							

