


附件1：吕梁新安大道雨污水管网工程（新区部分） 拟选址方案图



说明：

- 1、本工程建设内容为新安大道（纬十路至文丰路）段道路两侧范围内的雨污水管道，及配套的附属设施。雨水管道管径d400-d1200mm，管道长度约21.8km；污水管道管径d400-d1000mm，管道长度约23.6km；
- 2、占地面积为检查井井盖面积，共计约962个，单个面积0.385平方米，合计370.4平方米；
- 3、图中粗框线为选址范围示意，具体位置参照检查井坐标位置；
- 4、图中所示标注以米为单位；
- 5、平面坐标采用吕梁新区独立80坐标系。